



Открытое акционерное общество  
Акционерная компания  
"Якутскэнерго"  
**Центральные электрические сети**  
**Центральный РЭС**  
Энергетиков пер. 4, Якутск, 677980  
Тел. (4112) 21-19-11  
Факс (4112) 49-77-59  
Эл.почта: cres@yakutskenergo.ru

*Зам. руководителя*  
**МКУ «АЗО» ГО «Город Якутск»**  
**Р.Н. Винокурову**

*г. Якутск, ул. Октябрьская 20/1*  
*тел.: 39-17-27, 8-914-275-10-88*

26.09.14 № 10/3080  
На вх № 4925 от 10.09.2014г.

**Информация о технической возможности подключения  
объекта к эл/сетям ОАО АК «Якутскэнерго»  
(для проведения торгов земельного участка)**

1. Наименование объекта: **Земельный участок, формируемый на торги под производственную базу вертодрома**
2. Адрес: **г. Якутск, с. Маган, район аэродрома**
3. Максимальная мощность энергопринимающих устройств – **14,0 кВт**
4. Уровень напряжения – **380 В**
5. Наличие технической возможности подключения: **Существующих электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго» необходимого Вам класса напряжения в радиусе 500 метров от границ вышеуказанного участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, нет.**

**Примечание:**

Объекты электросетевого хозяйства в пределах территориальных границ участка не принадлежат ОАО АК «Якутскэнерго».

**Начальник**

**И.Ю. Малюткин**

# Управление газораспределительных сетей ОАО "Сахатранснефтегаз"

Дата изготовления

4 августа 2014 г.

№АЗО/0006-08/14

Муниципальное казенное учреждение "Агентство  
земельных отношений" ГО "ГОРОД ЯКУТСК"  
РС(Я), Якутск г, Октябрьская ул, д. 20, кор. 1

тел.: 391727

990 250 - 329 250; 14 35 000000 2615

## Сведения о ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ на подключение к существующим источникам газоснабжения

На ваш вх. № б/н от 06.08.2014

1. Наименование объекта производственная база вертодрома
2. Ведомственная принадлежность Окружная адм-ция г.Якутск
3. Адрес объекта РС(Я), Маган
4. Подключение осуществить от газопровода от выхода из АГРС с.Маган, примерно  
4350 метрах
5. Давление газа в газопроводе высокое от 0,3 до 0,6 МПа
6. Расход газа 20 м3/час
7. Особые условия организации выдавшей техусловие:

- 1 **Настоящие сведения о технических условиях выданы без права проектирования**
- 2 **На случай аварийного прекращения газоснабжения в проекте предусмотреть переход на резервное топливо или резервный источник тепла.**
- 3 **Мероприятия по закольцовке газовых сетей для повышения надежности газоснабжения эксплуатирующая организация выполняет без согласования владельца газопровода.**
- 4 **Индивидуальное отключающее устройство предусмотреть в удобном месте для обслуживания эксплуатирующей организацией**
- 5 **Выдержать охранную зону газопроводов высокого и низкого давлений.**
- 6 **Технические условия выдаются с условием установки пункта редуцирования газа.**
- 7 **При прокладке газопровода в подземном варианте и переходе через дорогу восстановить почвенный слой, озеленение, асфальтовые и бетонные покрытия.**
- 8 **Проектно-сметная документация ПСД должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, СНИП 42-01-2002, СНИП 2.07.01-89\*, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 и действующих нормативных документов.**
- 9 **Врезка в газопровод высокого давления будет производиться только до 15 сентября и после окончания отопительного сезона (с мая месяца).**

Главный инженер УГРС ОАО СТНГ

Исполнитель ТО

тел.40-20-18



Луковцев С.И.